

Информация о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2022 год

(МУП «КХНР» Котельная п. Пролетарий ул. Елисеева)

1. Показатели надежности объектов теплоснабжения

- а) Прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях - **отсутствовало**;
- б) Прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии - **отсутствовало**.

2. Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:

- а) фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии – **155,12 кг/1 Гкал**;
- б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети - **0,88 Гкал/м²**;
- в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям - **10 Гкал**.

Главный инженер



В.В. Абдулаев